


Токів крп	Лампен излаз	Конт. излаз	Инст. мощност	сечение		Конусматор
				W	mm <sup>2</sup>	
No 17	gp.	gp.	500	3x1,5	ОСВЕТЛ.	Конусматор
18	-	3	750	3x4,0	О.Н.	О.Н.
19	-	2	500	3x4,0	КОНТАКТИ	О.Н.
20	-	-	500	3x2,5	РАДИАТОР	конвектор
Р	-	-	-	-	РЕЗЕРВА	конвектор
21	-	-	2279	3x1,5	вентилятор	вентилятор
				Ke=0,6	Pp=1367W Ip=25A	



Табло полиестерно, вграден монтаж  
тип MiniPiragma, 12 модула (1 реда)

ТА-4

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УТИИ-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Орбих и кутлупра"
ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
проектант:	инж. И. Бекяров
начертан:	инж. И. Бекяров
Дата:	Пловдив, 2014г.

Съгласен съм с проекта:.....  
Възложител:

лист:13/37  
M 1: