

Токов кръг	No	32	33	34	35	P	36	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	11	-	-	-	-	-	11
Конт. излаз	бр.	-	2	3	-	-	-	5
Инст. мощност	W	500	500	750	500	-	29	2279
сечение		3x1,5	3x4,0	3x4,0	3x2,5	-	3x1,5	Ke=0.6
Консуматор		ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	РАДИАТОР конвектор	РЕЗЕРВА	вентилатор конвектор	Pp=1367W Ip=25A

Съгласен съм с проекта:.....

Възложител:

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Отдих и култура"	
ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло	
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	М 1:
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
проектант:	инж. И. Бекяров	
начертал:	инж. И. Бекяров	
Дата:	Пловдив, 2014г.	лист:16/37