


Токъв кръг		No	Лампени излаз	Конт. излаз	Инст. мощност	W	Сечение	Консуматор
52	9	gp.	-	420	3x1,5	ОСБЕТЛ.	О.Н.	ОСБЕТЛ.
53	-	gp.	3	750	3x4,0	КОНТАКТИ	О.Н.	КОНТАКТИ
54	-	-	2	500	3x4,0	КОНТАКТИ	О.Н.	КОНТАКТИ
55	-	-	-	500	3x2,5	РАДИАТОР	конвектор	РЕЗЕРВА
56	-	-	-	29	3x1,5	вентилатор	конвектор	вентилатор
ОБЩО	9	-	5	2199	Ke=0.6			конвектор Pp=1319W Ip=25A



Табло полнестерно, вграден монтаж  
тип MiniFrame, 12 модула (1 реда)

TA-11

CBT 3x6,0 мм2  
от TE-2

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УТН II-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Отдик и кутлупа"	ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
проектант:	инж. И. Бекяров	начертан:	инж. И. Бекяров
Дата:	Пловдив, 2014г.	лист:	20/37

Възложител:  
Съгласен съм с проекта:.....