

Токов кръг	No	69	70	71	72	P	73	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	8	-	1	-	-	-	9
Конт. излаз	бр.	-	4	3	-	-	-	5
Инст. мощност	W	453	1000	810	500	-	58	2199
сечение		3х1,5	3х4,0	3х4,0	3х2,5	-	3х1,5	Ke=0.6
Консуматор		ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	КОНТАКТИ О.Н.	РАДИАТОР конвектор	РЕЗЕРВА	вентилатор конвектор	Pp=1319W Ip=25A

Съгласен съм с проекта:.....

Възложител:

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Отдих и култура"	
ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло	
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	М 1:
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
проектант:	инж. И. Бекяров	
начертал:	инж. И. Бекяров	
Дата:	Пловдив, 2014г.	лист:23/37