

Токов кръг	No	149	150	P	151	152	153	P	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	15	-		-	-	-		15
Конт. излаз	бр.	-	3		-	-	-		8
Инст. мощност	W	640	1500		1000	1500	250		4890
сечение		3х1,5	3х4,0		3х4,0	3х4,0	3х1,5		Ке=0.6
Консуматор		ОСВЕТЛ.	КОНТАКТИ О.Н.	резерва	РАДИАТОР конвектор	РАДИАТОР конвектор	вентилатор СУ-3	резерва	Рр=2934W Ip=25A

Съгласен съм с проекта:.....

Възложител:

ОБЕКТ:	Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв.2 по плана на Спортен комплекс "Отдих и култура"	
ЧЕРТЕЖ:	Разчетна схема табло	
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО	М 1:
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
проектант:	инж. И. Бекяров	
начертал:	инж. И. Бекяров	
Дата:	Пловдив, 2014г.	лист:33/37